

Black Mountain Irrigation District

Turbidity Monitoring

BMID Turbidity July 2018

(Single Point Daily Sampling with Inline Hach 1720c)

WQA

1.00

0.75

0.50

0.25

0.00

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Avg	
Distribution Intake	0.24	0.23	0.23	0.22	0.21	0.22	0.23	0.21	0.21	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.20	0.24	0.23	0.28	0.28	0.27	0.27	0.26	0.26	0.24	0.23	0.22	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23
Booster#1- First User	0.30	0.24	0.29	0.24	0.25	0.25	0.24	0.23	0.23	0.22	0.22	0.21	0.23	0.21	0.22	0.22	0.23	0.23	0.25	0.29	0.32	0.30	0.28	0.28	0.27	0.25	0.24	0.22	0.23	0.21	0.25		

— Distribution Intake

— Booster#1- First User